

Открытое акционерное общество «РусГидро»
(ОАО «РусГидро»)

**Временное положение
о допуске персонала строительно-монтажных организаций и командированного персонала к
выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро»**

Процедура Системы управления охраной труда

Москва 2008 г.

Разработчики:	
Департамент технической инспекции ОАО «РусГидро»	Н.П.Дорофеев, А.В. Бородин, О.А.Демченко
Ведущий инженер отдела охраны труда, надежности и промышленной безопасности Филиала ОАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС»	О.В.Протасов
При участии Методологического совета по охране труда	А.В.Истомин, О.В. Никитенко, А.А. Понькин
Согласование:	
Член Правления, руководитель Бизнес-единицы «Производство»	Б.Б. Богуш
Начальник Юридического департамента	Д.В. Устюгов
Ответственный за актуализацию	О.А.Демченко

1. Настоящее «Временное положение о допуске персонала строительно-монтажных организаций и командированного персонала к выполнению работ на объектах ОАО «РусГидро» (далее – Положение) определяет процедуру системы управления охраной труда в отношении организации безопасного производства работ персоналом строительно-монтажных организаций и командированным персоналом на объектах ОАО «РусГидро».

2. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполняются в соответствии с «Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ Р М-016-2001 СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00), «Правилами безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций» СО 153.34.03.205-2001 (РД 153-34.0-03.205-2001), Строительными нормами и правилами (СНиП) 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», в части, не противоречащей действующему законодательству, «Правилам техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» СО 34.03.201-97 (РД 34.03.201-97), «Правилам пожарной безопасности в РФ» (ППБ 01-03).

3. Договоры подряда должны предусматривать полную ответственность Подрядчика за соблюдение им Правил по охране труда.

4. Персонал оперативных (оперативно-эксплуатационных, оперативно-диспетчерских) служб осуществляет допуск на безопасное производство работ в соответствии с правилами (СО153-34.03.150-2001, СО 153-34.03.205-2001). Допуск осуществляется по нарядам формы ПОТ РМ-016-2001 (с изменениями на 01.07.2003) СО153-34.03.150-2001 – для работы в электроустановках и наряде формы СО 153-34.03.205-2001 – для работы на гидромеханическом оборудовании и гидротехнических сооружениях. Допуск персонала СМО осуществляется по Актам-допускам, а в местах действия опасных и вредных факторов по наряду-допуску согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

5. Для производства работ строительно-монтажными организациями в электроустановках филиала ОАО «РусГидро» должен оформляться Акт-допуск с выдачей наряда-допуска ответственным работником СМО и наряд-допуск на наблюдающего – из числа персонала ОАО «РусГидро». Формы документов приведены в приложениях к настоящему Положению.

6. Работники подрядных организаций должны иметь удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках и (или) гидромеханическом оборудовании с отметкой о группе, присвоенной комиссией подрядной организации, а также отметкой о допуске к специальным видам работ. Работники подрядных организаций должны иметь группу по электробезопасности не ниже 2.

7. Предоставление работникам подрядных организаций права работы на объектах ОАО «РусГидро» в качестве выдающих наряд, ответственных руководителей и производителей работ, членов бригады оформляется резолюцией на письме или письменным указанием технического руководителя филиала ОАО «РусГидро» на основании поданного списка (приложение).

8. Работники подрядной организации перед началом работ на объектах ОАО «РусГидро», обязаны пройти вводный и первичные инструктажи, ознакомиться со схемой и особенностями объекта, на котором им предстоит работать. Работники, которым предоставляется право выдачи наряда, исполнять обязанности ответственного руководителя и производителя работ, должны пройти инструктаж и по схемам объектов. Вводный инструктаж проводит инженер по охране труда. Первичный инструктаж проводят руководители структурных подразделений, на объектах которых планируется выполнение работ, или лица, исполняющие их обязанности.

Инструктажи должны быть оформлены записями в журналах вводного и первичного инструктажа филиала ОАО «РусГидро» с подписями работников подрядной организации и работников, проводивших инструктажи. Проведение первичного инструктажа персоналу СМО должно фиксироваться в журналах регистрации инструктажей подразделений филиала ОАО «РусГидро» и журналах подрядной организации.

9. Подрядная организация несет ответственность за соответствие присвоенных своим работникам групп по электробезопасности и прав, предоставляемых им в соответствии с действующими Правилами безопасности при эксплуатации электроустановок и гидромеханического оборудования, а также соблюдение ими этих Правил.

10. Директор филиала ОАО «РусГидро», на объектах которого производятся работы персоналом подрядной организации, несет ответственность за выполнение предусмотренных мер безопасности, обеспечивающих защиту работников подрядной организации от воздействий работающего оборудования, и допуск к работе.

11. Если при работе в электроустановках есть возможность выделить зону работ ограждением, препятствующим ошибочному проникновению персонала СМО в действующую часть электроустановки в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001, то работа производится без назначения наблюдающего по акту-допуску и наряду-допуску по форме, установленной СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

12. Актом-допуском должны быть определены:

- места создания видимых разрывов электрической схемы, образованных для отделения выделенного для Подрядчика участка от действующей электроустановки, и места установки защитного заземления;
- место и вид ограждений, исключающих возможность ошибочного проникновения работников Подрядчика за пределы зоны работ;
- место входа (выхода) и въезда (выезда) в зону работ;
- наличие опасных и вредных факторов.

13. Ответственность за соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ, предусмотренных актом-допуском, несут руководители Подрядчика и соответствующего филиала ОАО «РусГидро».

14. Зона работ, выделенная для Подрядчика, должна иметь ограждение и предупреждающие знаки, препятствующие ошибочному проникновению персонала Подрядчика к действующему оборудованию.

15. Уполномоченные лица оперативных (оперативно-диспетчерской, оперативно-эксплуатационной) служб филиала ОАО «РусГидро» после ознакомления с условиями производства работ ставит отметку (дата, время, роспись) в акте-допуске, а при работе в местах действия опасных и вредных факторов в наряде-допуске согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», после чего руководитель работ Подрядчика разрешает приступить к работе.

15. В тех случаях, когда зона работ не огорожена или путь следования персонала Подрядчика в выделенную зону проходит по территории или через помещения действующего распределительного устройства (РУ), ежедневный допуск к работам персонала Подрядчика должен выполнять допускающий, а работы в ней должны проводиться под надзором наблюдающего из числа персонала филиала ОАО «РусГидро».

16. Наблюдающий должен назначаться для надзора за бригадами, не имеющими права самостоятельно работать на оборудовании ОАО «РусГидро».

17. Наблюдающий наравне с ответственным руководителем (исполнителем\производителем) Подрядчика несет ответственность за соответствие подготовленного рабочего места указаниям, предусмотренным в наряде-допуске, за наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств приводов и за безопасность работников Подрядчика в отношении воздействия опасных и вредных производственных факторов действующего технологического оборудования (следить, чтобы рабочие не приближались на опасные расстояния к работающему оборудованию и коммуникациям, не расширяли зону работы и пользовались безопасным проходом к рабочему месту, правильно использовали средства индивидуальной защиты).

Ответственным за безопасность, связанную с технологией работы, является работник, возглавляющий бригаду Подрядчика, который входит в её состав и должен постоянно находиться на рабочем месте. Его фамилия указывается в строке "Отдельные указания" наряда.

18. Порядок подготовки и проведения огневых работ на объектах филиала ОАО «РусГидро» осуществляется в соответствии с «Инструкцией о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях» (СО 153-34.03.305-2003).

19. Персонал Подрядчика должен иметь высокий профессиональный уровень, подтвержденный соответствующими документами, уважительно относиться к установленным в филиале «РусГидро» правилам (культура и дисциплина производства). В случае несоответствия работника производимой им работе он должен быть немедленно заменен Подрядчиком.

Организация = штамп организации,
если нет, то внизу - на подписи - должна
быть печать предприятия Исх.№

Директору Филиала ПАО «РусГидро»
«_____» ГЭС»
Фамилия И.О. руководителя

В соответствии с указать разделы, пункты Правил (гл.12, 13 ПОТ Р М -016-2001, , п.4.6. СНиП 12-03-2001) прошу разрешить допуск на правах (командированного персонала, персонала СМО) для выполнения работ на объектах (оборудовании) филиала ОАО «РусГидро» - «_____» ГЭС» в 200__ году работникам наименование организации по списку.

СПИСОК

лиц, ответственных за безопасное производство работ

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность (профессия с указанием разряда)	Группа по электробезопасности	Вид наряда	Оборудование, виды работ
1	2	3	4	5	6
1.	Лица, выдающие наряд, отдающие распоряжение				
1.1.					
2.	Лица, выдающие наряд на огневые работы				
2.1.					
3.	Руководители работ				
3.1.					
4.	Производители работ, наблюдающие				
4.1.					
5.	Члены бригады				
5.1.					
6.	Лица, ответственные за безопасное производство работ кранами (подъемниками) перемещение груза грузоподъемными механизмами				
6.1.					
7.	Лица, имеющие право работать с грузоподъемными механизмами				
7.1.					
И.т.д	Лишние строки убираются				

Указанные выше работники прошли обучение и проверку знаний Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок (РД 153-34.0-03.150-00) и других нормативных правил и инструкций в установленном порядке. Они годны по состоянию здоровья, и их квалификация соответствует требованиям для выполнения указанных выше работ.

Руководитель организации

И.О.Фамилия

Отметка о проведении вводного инструктажа	Отметка о проведении первичного инструктажа
«_____» _____ 200__ года	«_____» _____ 200__ года
Сот _____	Начальник подразделения филиала ОАО «РусГидро» _____
<i>ростись с расшифровкой</i>	<i>ростись с расшифровкой</i>

**АКТ - ДОПУСК
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫХ РАБОТ**

НА ТЕРРИТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ

Г. _____

« ____ » _____ 200__ г.

Филиал ОАО «РусГидро» - « _____ ГЭС»
(наименование организации, действующего предприятия или строящегося объекта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Филиала ОАО «РусГидро» - « ____ »

(Ф.И.О., должность)

представитель подрядчика, ответственный за производство строительно-монтажных работ

(Ф.И.О., должность)

составили настоящий акт о нижеследующем:

Организация предоставляет участок (территорию), для выполнения _____
_____ на ОРУ, в машзале, (ВЛ) _____

Территория производства работ ограничена временным ограждением (работа проводится с назначением наблюдающего из числа работников, обслуживающих электроустановку, отвечающего за безопасность членов бригады в отношении поражения электрическим током электроустановки). Ответственным за безопасность, связанную с технологией работ, и ведущим постоянное руководство бригадой, является – Должность, ФИО

Опасные производственные факторы, которые действуют или могут возникнуть независимо от выполняемой работы в местах ее производства: _____.

Начало « ____ » _____ 200__ г.; окончание « ____ » _____ 200__ г.

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:

Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнитель
1. Мероприятия по производству необходимых переключений и установке заземлений	Дата	ОЭС « ____ »
2. Место производства работ ограничить временным ограждением, исключаяющим ошибочное проникновение работников СМО за пределы зоны работ, вывесить соответствующие плакаты безопасности.	Дата	ОЭС « ____ »
3. Провести персоналу СМО первичный инструктаж на рабочем месте.	Дата.	Нач. службы ФИО
4. Должность, ФИО выдающего наряд (из числа персонала СМО), Должность ФИО руководителя работ (из числа персонала СМО), дополнительно провести инструктаж по схеме электроустановки.	Дата.	Нач. службы ФИО

5. Выдать наряд-допуск согласно СНиП 12-03-2001	Перед допуском персонала к работе.	Должность работника СМО, ФИО
6. Выдать наряд-допуск на наблюдающего согласно ПОТ РМ 016-2001(в случае работы в охранной зоне ВЛ, находящейся под напряжением, либо при производстве электромонтажных и наладочных работ в действующих электроустановках, при невозможности ограждения зоны работ сплошным или сетчатым ограждением)	Перед допуском персонала к работе.	Работник ГЭС ФИО
7. Мероприятия, предлагаемые руководством СМО.	Дата	Должность, ФИО

Право подписи в п. 8 наряда-допуска, выданного согласно СНиП 12-03-2001, со стороны Филиала ОАО «РусГидро»-«_____» предоставлено _____.

Первичный и ежедневный допуск персонала по наряду-допуску согласно СНиП 12-03-2001, производит оперативный персонал _____ ГЭС с оформлением в приложении к наряду-допуску на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов

Представитель организации,
являющейся владельцем электроустановки

(подпись)

Представитель подрядчика, ответственный
за производство строительно-монтажных работ

(подпись)

Согласовано:
Начальник ООТНПБ

(подпись)

НАРЯД-ДОПУСК №
на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов

Выдан «__» _____ 200__ г.
Действителен до «__» _____ 200__ г.

1. Руководителю работ _____
(Ф.И.О., должность)

2. На выполнение работ _наименование работ_ на ОРУ, в машзале, (ВЛ) _____

Рабочая зона выгорожена временным ограждением, исключающим ошибочное проникновение работников за пределы зоны работ, вывешены соответствующие плакаты безопасности (работа проводится под постоянным надзором наблюдающего). Первичный и ежедневный допуски персонала к работе, а также перевод с одного рабочего места на другое, производит оперативный персонал.

3. Опасные производственные факторы, которые действуют или могут возникнуть независимо от выполняемой работы в местах ее производства: _____

4. До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п.п.	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
1	2	3	4
1.	Мероприятия СМО по технологии работ		
2.			
3.			
4.			
5.			

Начало работ в ____ час. ____ мин. 00.00. 200__ г.
Окончание работ в ____ час. ____ мин. 00.00. 200__ г.

5. В процессе производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п.п.	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
1	2	3	4
1.	Ежедневный допуск к работе.	Ежедневно	Руководитель Работ СМО ФИО, должность Оперативный персонал
2	Работы выполнять в зоне, выгороженной временным ограждением (под наблюдением наблюдающего)	Постоянно	Руководитель Работ СМО ФИО, должность
3	Не допускать персонал СМО за пределы огражденного рабочего места.	Постоянно	Руководитель Работ СМО ФИО, должность
4	Мероприятия СМО по технологии работ.		

6. Состав исполнителей работ

Фамилия, имя, отчество	Квалификация, группа по ТБ	С условиями работ ознакомил, инструктаж провел	С условиями работ ознакомлен
ФИО		Роспись Руководителя работ СМО	Роспись исполнителя
ФИО		Роспись Руководителя работ СМО	Роспись исполнителя

7. Наряд-допуск выдал Выдающий наряд СМО
(уполномоченный приказом руководителя организации, Ф.И.О., должность, подпись)

Наряд-допуск принял Руководитель работ СМО
(должность, Ф.И.О., подпись)

8. Письменное разрешение действующего предприятия (эксплуатирующей организации) на производство работ имеется.

Мероприятия по безопасности строительного производства согласованы

Филиал ОАО «РусГидро» - « » подпись
(должность, Ф.И.О., подпись уполномоченного представителя действующего предприятия

или эксплуатирующей организации)

9. Рабочее место и условия труда проверены. Мероприятия по безопасности производства, указанные в наряде-допуске, выполнены.

Разрешаю приступить к выполнению работ Руководитель работ СМО
(Ф.И.О., должность, подпись, дата)

10. Наряд-допуск продлен до
(дата, подпись лица, выдавшего наряд-допуск)

11. Работа выполнена в полном объеме. Материалы, инструмент, приспособления убраны. Люди выведены. Наряд-допуск закрыт.

Руководитель работ 00.00.00. подпись
(дата, подпись)

Лицо, выдавшее наряд-допуск 00.00.00. подпись
(дата, подпись)

Приложение

К наряду допуску № на производство работ
В местах действия опасных или вредных факторов

1. Руководителю работ СМО
(ФИО, ДОЛЖНОСТЬ)

2. На выполнение работ
(наименование работ, место, условия их выполнения)

Действителен до « » 200 г.

Наряд допуск продлен до ЧЧ.ММ.ГГГГ
(дата, подпись лица выдавшего наряд-допуск)

РЕГИСТРАЦИЯ ЦЕЛЕВОГО ИНСТРУКТАЖА, ПРОВОДИМОГО ДОПУСКАЮЩИМ ПРИ ПЕРВИЧНОМ ДОПУСКЕ

Целевой инструктаж провел	Целевой инструктаж получил
---------------------------	----------------------------

Допускающий	_____ (фамилия, инициалы) (подпись)	Ответственный руководитель СМО члены бригады СМО:	_____ (фамилия, инициалы, подпись) _____ (фамилия, инициалы, подпись) _____ (фамилия, инициалы, подпись)
-------------	---	--	---

Ежедневный допуск к работе и время ее окончания

Бригада получила целевой инструктаж и допущена на подготовленное рабочее место				Работа закончена, бригада удалена	
Наименование рабочего места	Дата, время	Подписи (подпись) (фамилия, инициалы)		Дата, время	Подпись руководителя работ СМО (подпись) (фамилия, инициалы)
		Допускающего	руководителя работ СМО		
1	2	3	4	5	6
Рабочее место	<u>ЧЧ.ММ.ГГГГ</u> чч.мм	Подпись ФИО	Подпись ФИО	Дата Время	Подпись ФИО

Акт-допуск, наряд-допуск и приложение выписываются в двух экземплярах (один из экземпляров должен обязательно находиться у допускающего).

Образец заполнения наряда допуска на наблюдающего, выданного работником Филиала

Организация Филиал ОАО «РусГидро»-«
Подразделение наименование службы

НАРЯД-ДОПУСК № _____
для работы в электроустановках

Ответственному руководителю работ не назначается допускающему оперативному персоналу
(фамилия, инициалы) (фамилия, инициалы)

Производителю работ не назначается наблюдающему ФИО, гр-ЭБ.
(фамилия, инициалы) (фамилия, инициалы)

с членами бригады нет -----
(фамилия, инициалы)

поручается наименование электроустановки, наименование оборудования. Надзор за бригадой СМО выполняющей работу (наименование работы и оборудование на котором она производится) по Наряду –допуску СМО № _____

Работу начать: дата ЧЧ.ММ.ГГГГ время ЧЧ.ММ
Работу закончить: дата ЧЧ.ММ.ГГГГ время ЧЧ.ММ

Меры по подготовке рабочих мест

Наименование электроустановок, в которых нужно провести отключения и установить заземления	Что должно быть отключено и где заземлено
1	2
Наименование электроустановок (в соответствии со схемными наименованиями), в которых необходимо провести операцию с коммутационными аппаратами и установить заземление.	Наименование (обозначение) коммутационных аппаратов, присоединений, оборудования (в соответствии со схемными наименованиями), с которыми проводятся операции и места где должны быть установлены заземления.

Отдельные указания. 1. Ответственное лицо за безопасность связанную с технологией работы по Акту-допуску № _____ – должность ФИО, который должен постоянно находиться на рабочем месте.

2. Выгородить рабочее место временным ограждением ограничивающим перемещения членов бригады СМО на территории ОРУ – (напряжение ОРУ) кВ _____ координаты (ориентиры) _____ зоны ограждения;

3. Вывесить предупреждающие плакаты указать какие на временном ограждении

Наряд выдал: дата ЧЧ.ММ.ГГГГ время ЧЧ.ММ

Подпись _____ Фамилия, инициалы гр. по ЭБ Фамилия И.О.

Наряд продлил по: дата ЧЧ.ММ.ГГГГ время ЧЧ.ММ

Подпись _____ Фамилия, инициалы _____

Дата ЧЧ.ММ.ГГГГ время ЧЧ.ММ

Регистрация целевого инструктажа, проводимого выдающим наряд

Целевой инструктаж провел		Целевой инструктаж получил	
Работник, выдавший наряд	ФИО, гр-ТБ (фамилия, инициалы) <u>подпись</u> (подпись)	Ответственный руководитель работ (производитель работ, наблюдающий)	ФИО, гр. по ЭБ (фамилия, инициалы) <u>подпись</u> (подпись)

Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ

Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ	Дата, время	Подпись работника, получившего разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ
--	-------------	---

выдал (должность, фамилия или подпись)		
1	2	3
НСС, ФИО, гр -ТБ	ЧЧ.ММ.ГГГГ чч.мм	Подпись ДЭМ Подпись лица участвующего в подготовке рабочего места.

Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались: Ближайшие токоведущие части ремонтируемого оборудования и соседних присоединений ближайших к рабочему месту.

Допускающий подпись _____
(подпись)

Ответственный руководитель работ подпись _____
(производитель работ или наблюдающий) (подпись)

Регистрация целевого инструктажа, проводимого допускающим при первичном допуске

Целевой инструктаж провел		Целевой инструктаж получил	
Допускающий	ФИО, гр-ТБ. (фамилия, инициалы) подпись (подпись)	Ответственный руководитель, производитель работ <u>(наблюдающий)</u> , члены бригады	_____ ФИО, <u>гр. по ЭБ</u> (фамилия, инициалы) подпись (подпись)

Ежедневный допуск к работе и время ее окончания

Бригада получила целевой инструктаж и допущена на подготовленное рабочее место				Работа закончена, бригада удалена	
Наименование рабочего места	Дата, время	Подписи (подпись) (фамилия, инициалы)		Дата, время	Подпись производителя работ <u>(наблюдающего)</u> (подпись) (фамилия, инициалы)
		допускающего	производителя работ <u>(наблюдающего)</u>		
1	2	3	4	5	6
Рабочее место	ЧЧ.ММ.ГГГГ чч.мм	Подпись ФИО	Подпись ФИО	Дата Время	Подпись ФИО

Регистрация целевого инструктажа, проводимого ответственным руководителем (производителем работ, наблюдающим)

Целевой инструктаж провел		Целевой инструктаж получил	
Ответственный руководитель (производитель работ, наблюдающий)	<u>нет</u>	Члены бригады	<u>нет</u>

Изменения в составе бригады

Введен в состав бригады (фамилия, инициалы, группа)	Выведен из состава бригады (фамилия, инициалы, группа)	Дата, время (дата) (время)	Разрешил (подпись) (фамилия, инициалы)
1	2	3	4
Z	I		

Работа полностью закончена, бригада удалена, ~~заземления, установленные бригадой, сняты~~, сообщено (кому) должность **ФИО**

(должность, фамилия, инициалы)
Дата 00.00.00 время 00-00
(дата) (время)

Производитель работ (наблюдающий) И.О.Фамилия
(подпись) (фамилия, инициалы)

Ответственный руководитель работ _____
(подпись) (фамилия, инициалы)